

**Městský úřad Beroun**  
Odbor životního prostředí

Datum:  
1. 7. 2021

Číslo jednací:  
MBE/39499/2021/ZP-MoV

Spisová značka:  
01760/2021/ZP/4

Vyřizuje / telefon:  
Ing. Vladimíra Městlová/  
311654284

E-mail:  
zp15@muberoun.cz

Počet listů: 3

## O z n á m e n í

### o zahájení společného řízení a upuštění od ohledání na místě a ústního jednání

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d a 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád),

podle § 47 odst. 1 správního řádu a § 94m odst. 2 stavebního zákona oznamuje všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že dnem 2. 6. 2021 na základě návrhu právnické osoby – **Obec Chrustenice, Chrustenice 69, 26712 Loděnice, IČO 00509663**, bylo zahájeno řízení ve věci vydání **společného povolení** podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona k umístění a provedení souboru staveb: **splašková kanalizace, splašková kanalizační přípojka**, vedenému pod názvem: „Chrustenice – Dolejší alej, splašková kanalizace“, umístěnému na pozemcích p. č. 207/8 (ostatní plocha), 524/3 (ostatní plocha), 524/4 (ostatní plocha), 153/117 (ostatní plocha) a 153/149 (orná půda) v **k. ú. Chrustenice**.

Podle ustanovení § 94m odst. 1 a 3 stavebního zákona vodoprávní úřad **nenářizuje ohledání místa** a ústní jednání, neboť jsou mu známy poměry staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného souboru staveb a stanovení podmínek k jeho provádění a jelikož má Obec Chrustenice vydaný územní plán.

Podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, mohou účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit své námítky, popř. závazná stanoviska k návrhu vydání společného povolení – **v termínu do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení**, písemně nebo ústně do protokolu v budově Městského úřadu Beroun na odboru životního prostředí, v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin, v jiný den po domluvě. **K později uplatněným námítkám, popř. závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. Po tomto termínu bude vydáno rozhodnutí.**

## **Základní údaje k umístění a provedení souboru staveb:**

název obce: Chrustenice

název k. ú.: Chrustenice

kód obce: 533670 Chrustenice

kód k. ú.: 654400 Chrustenice

pozemky: p. č. 207/8 (ostatní plocha), 524/3 (ostatní plocha), 524/4 (ostatní plocha), 153/117 (ostatní plocha) a 153/149 (orná půda) v k. ú. Chrustenice

č. h. p.: 1-11-05-0250-0-00, 1-11-05-0240-0-00

ID VÚ povrchových vod: BER\_0920 Loděnice od toku Lhotecký potok po ústí do toku Berounka

ID VÚ podzemních vod: 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky  
HGR: 6230

povodí: významný vodní tok Loděnice (IDVT: 10100041)

### Splašková kanalizace

#### Splašková kanalizace gravitační

##### 1.etapa – gravitační kanalizační stoka AF8

Gravitační kanalizační stoka je navržena z plnostěnného žebrovaného PP DN250 SN10 v dl. 297,5m. Kanalizační stoka bude vedena v místní asfaltové komunikaci, převážně v souběhu se stávající dešťovou kanalizací DN500 a DN300. Výškově bude splašková kanalizace umístěna pod dešťovou kanalizací. Hloubka splaškové kanalizace (cca 2,5m) je navržena tak, aby bylo možné gravitačně odkanalizovat nemovitosti, které jsou výškově pod úrovní komunikace.

Stavba začne ve staničení ŠAF9 km0,000 napojením do stávající kanalizační šachty. Kanalizační stoka bude vedena v souběhu se stávající dešťovou kanalizací do staničení km0,12570. Trasa dále pokračuje do staničení ŠAF86 km0,15330, kde odbočí vlevo a je vedena v souběhu s dešťovou kanalizací do staničení ŠAF811 km0,29750, kde bude ukončena.

V trase je navrženo 11 ks prefabrikovaných kanalizačních šachet o průměru 1,0 m, zakrytých plným litinovým poklopem D400.

Na kanalizační stoku bude napojeno 16 nemovitostí. Materiálem kanalizačních přípojek bude PP DN150 a jejich celková délka bude 80,0 m. Kanalizační přípojky budou napojeny na vysazenou odbočku PP DN250/150 a vyvedeny k hranicím veřejného prostranství, kde budou ukončeny plastovými domovními šachtami DN400. Stavbu na soukromém pozemku toto společné povolení neřeší.

Orientační poloha vodního díla daná souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému S-JTSK:

souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1049208,050; 763454,040

souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 1048992,341; 763591,503

##### 2.etapa – gravitační kanalizační stoka AF4

Gravitační kanalizační stoka je navržena z plnostěnného žebrovaného PP DN250 SN10 v dl. 138,5m. Kanalizační stoka bude vedena v místní asfaltové komunikaci, převážně v souběhu se stávající dešťovou kanalizací DN300. Výškově bude splašková kanalizace umístěna pod dešťovou kanalizací. Hloubka kanalizace (cca 2,5m) je navržena tak, aby bylo možné gravitačně odkanalizovat nemovitosti, které jsou výškově pod úrovní komunikace.

Stavba začne ve staničení ŠAF411 km0,000 napojením do stávající kanalizační šachty. Kanalizační stoka bude vedena v asfaltové komunikaci do staničení km0,02220 a dále v souběhu s dešťovou kanalizací do staničení ŠAF413 km0,06630, kde bude osazena spojná kanalizační šachta a v přímém směru napojena ukliďňovací trasa tlakové kanalizační stoky AF4-1T. Trasa odbočí vlevo a bude pokračovat v souběhu s dešťovou kanalizací do staničení ŠAF416 km0,13850, kde bude ukončena.

V trase je navrženo 5 ks prefabrikovaných kanalizačních šachet o průměru 1,0 m, zakrytých plným litinovým poklopem D400.

Na kanalizační stoku bude napojeno 6 nemovitostí. Materiálem kanalizačních přípojek bude PP DN150 a jejich celková délka bude 30,0 m. Kanalizační přípojky budou napojeny na vysazenou odbočku PP DN250/150 a vyvedeny k hranicím veřejného prostranství, kde budou ukončeny plastovými domovními šachtami DN400. Stavbu na soukromém pozemku toto společné povolení neřeší.

Orientační poloha vodního díla daná souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému S-JTSK:  
souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1048934,918; 763481,510  
souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 1048952,130; 763417,390

### Splašková kanalizace tlaková

#### 3. etapa – tlaková kanalizační stoka AF4-1T

Tlaková kanalizační stoka je navržena z mat. PE100 D63/5 SDR11 v dl. 129,0m a uklidňovací trasa je navržena z plnostěnného žebrovaného PP DN250 v dl. 4,0 m. Kanalizační stoka bude vedena v místní asfaltové komunikaci.

Stavba začne ve staničení ŠAF13 km0,000 napojením na plánovanou kanalizační stoku AF4. Ze spojné kanalizační šachty bude vedena gravitační uklidňovací kanalizační stoka do staničení ŠAF417T km0,00400, kde bude uklidňovací kanalizační šachta. Do dna kanalizační šachty bude zaústěno tlakové potrubí. Trasa pokračuje v souběhu s dešťovou kanalizací do staničení ŠAF418T km0,13300, kde bude ukončena v proplachovací kanalizační šachtě.

V trase je osazeno 2 ks prefabrikovaných kanalizačních šachet. Jedná se o uklidňovací kanalizační šachtu o průměru 1,0m zakrytou plným litinovým poklopem D400. Dále se jedná o proplachovací armaturní kanalizační šachtu. Proplachovací kanalizační šachta je navržena jako jímka o vnitřním průměru 1,0 m a podchází výšce min 1,8 m. Jímka bude zakrytá prefabrikovanou deskou tl.200mm. Vstup do kanalizační šachty o průměru 0,06 m bude zakrytý plným litinovým poklopem D400. Ve stěně kanalizační šachty bude ukotven vstupní žebřík z kompozitu pro umožnění vstupu do jímky. Na tlakovou kanalizační stoku bude napojeno 7 nemovitostí. Materiálem vedlejších tlakových kanalizačních stok bude PE100 D40/3 SDR11 a jejich celková délka bude 35,0 m. Vedlejší tlakové kanalizační stoky budou napojeny na navařenou sedlovou odbočku PE D63/40, v místě napojení bude osazeno kanalizační šoupě Š5/4“ se zemní teleskopickou soupravou. Vedlejší tlakové kanalizační stoky budou vyvedeny k hranicím veřejného prostranství a dočasně zaslepeny. Stavbu na soukromém pozemku, vč. domovní čerpací stanice tato dokumentace neřeší.

Orientační poloha vodního díla daná souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému S-JTSK:  
souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1049005,695; 763471,627  
souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 1048908,781; 763611,648

Kanalizační systém Obce Chrštenice je zakončen centrální čistírnou odpadních vod. Jedná se o kanalizaci pro veřejnou potřebu podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

### **Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:**

a) ve smyslu ustanovení § 94k písm. a stavebního zákona (stavebník):

Obec Chrštenice, Chrštenice 69, 26712 Loděnice, IČO 00509663 – rovněž účastník řízení ve smyslu ustanovení § 94k písm. c, d stavebního zákona

b) ve smyslu ustanovení § 94k písm. c stavebního zákona (vlastník stavby, na které má být stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem):

Obec Chrustenice, Chrustenice 69, 26712 Loděnice, IČO 00509663

c) ve smyslu ustanovení § 94k písm. d stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku):

Obec Chrustenice, Chrustenice 69, 26712 Loděnice, IČO 00509663

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČO 24729035

### **Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:**

a) ve smyslu ustanovení § 94k písm. b (obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn):

Obec Chrustenice, Chrustenice 69, 26712 Loděnice, IČO 00509663

b) ve smyslu ustanovení § 94k písm. e stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno - identifikován označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255, 26601 Beroun

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9

Vlastníci sousedních pozemků:

p. č. st. 426, st. 453, st. 457, st. 476, st. 571, st. 592, st. 593, st. 607, st. 611, st. 616, st. 617, st. 618, st. 619, st. 624, st. 637 a st. 639 v k. ú. Chrustenice

p. č. 147/13, 151, 153/1, 153/6, 153/12, 153/83, 153/132, 153/133, 153/138, 153/139, 153/141, 153/142, 153/143, 153/144, 153/145, 153/146, 153/147, 153/148, 153/153, 153/173, 153/180, 153/182, 153/183, 153/184, 153/185, 153/186, 153/187, 153/188, 153/189, 153/190, 153/191, 153/192, 153/193, 153/194, 153/195, 153/196, 153/197, 153/198, 153/199, 153/200, 153/201, 153/202, 153/203, 153/204, 153/205, 153/206, 153/213, 153/214, 153/215, 153/216, 207/7, 207/14, 207/16, 207/17, 207/18, 207/19, 207/56 a 208/2 v k. ú. Chrustenice

Vlastníci sousedních staveb:

č. p. 202, 208, 218, 234, 297, 305, 313, 314, 315, 320, 322, 323, 325 a 329 – Obec Chrustenice

### **Poučení:**

Osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. c až e stavebního zákona může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru, nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být **přímo dotčeno** jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. **K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.** Účastník v námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc podle § 33 správního řádu.

**RNDr. Jitka Ciroková v. r.**

vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se účastníkům řízení (datovou schránkou):

- Obec Chrustenice, Chrustenice 69, 26712 Loděnice  
zast. LK PROJEKT s.r.o., 28. října 933/11, 25088 Čelákovice
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín

Doručí se účastníkům řízení (veřejnou vyhláškou):

- Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255, 26601 Beroun
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem  
zast. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60202 Brno
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9

-Vlastníci sousedních pozemků:

p. č. st. 426, st. 453, st. 457, st. 476, st. 571, st. 592, st. 593, st. 607, st. 611, st. 616, st. 617, st. 618, st. 619, st. 624, st. 637 a st. 639 v k. ú. Chrustenice

p. č. 147/13, 151, 153/1, 153/6, 153/12, 153/83, 153/132, 153/133, 153/138, 153/139, 153/141, 153/142, 153/143, 153/144, 153/145, 153/146, 153/147, 153/148, 153/153, 153/173, 153/180, 153/182, 153/183, 153/184, 153/185, 153/186, 153/187, 153/188, 153/189, 153/190, 153/191, 153/192, 153/193, 153/194, 153/195, 153/196, 153/197, 153/198, 153/199, 153/200, 153/201, 153/202, 153/203, 153/204, 153/205, 153/206, 153/213, 153/214, 153/215, 153/216, 207/7, 207/14, 207/16, 207/17, 207/18, 207/19, 207/56 a 208/2 v k. ú. Chrustenice

-Vlastníci sousedních staveb:

č. p. 202, 208, 218, 234, 297, 305, 313, 314, 315, 320, 322, 323, 325 a 329 – Obec Chrustenice

Doručí se dotčeným orgánům (datovou schránkou):

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 12801 Praha 2, územní pracoviště Beroun, Politických vězňů 455, 26644 Beroun
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258, 26601 Beroun
- Obecní úřad Chrustenice, silniční správní úřad

Doručí se dotčeným orgánům (osobně):

- MěÚ Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje
- MěÚ Beroun, odbor výstavby

Doručí se (ke zveřejnění):

- Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka
- Obecní úřad Chrustenice

**Upozornění:**

**Městský úřad Beroun a Obecní úřad Chrustenice vyvěsí tuto vyhlášku po dobu 15 dnů na své úřední desce a potvrzenou obratem zašle zpět na Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí.**

**Vyvěšeno** na úřední desce  
Městského úřadu Beroun  
dne (datum, razítko, podpis):

**Sejmuto**  
dne (datum, razítko, podpis):

**Vyvěšeno** na úřední desce  
Obecního úřadu Chrustenice  
dne (datum, razítko, podpis):

**Sejmuto**  
dne (datum, razítko, podpis):

Za správnost vyhotovení: Kateřina Kejlová